

2025 年 8 月 1 日

お客様各位

旭コンステック株式会社

Belle Cocktail シリーズの国土交通大臣認定不適合解消のための新たな認定取得について
(NM-3425、QM-0689 認定不適合解消のお知らせ)

2024 年 8 月 20 日に弊社ホームページ内に掲載しました弊社の不燃認定材料「Belle Cocktail シリーズ（塩化ビニル樹脂系フィルム張／けい酸カルシウム板）」につきまして、認定内容と不適合のあった当該出荷品の不燃性能に問題がないことを確認し、このたび、不適合な状態を解消するために新たな大臣認定を取得しましたので、お知らせいたします。

お客様や関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止に努めてまいります。

1. 対象製品

3 次元装飾パネル Belle Cocktail （不燃仕様）

国土交通大臣認定番号 NM-3425（旧番号）、QM-0689（旧番号）

2. 新たに取得した国土交通大臣認定

国土交通大臣認定番号 NM-5950（新番号）、QM-1108（新番号）

3. 発生した原因

- ・弊社が購入先から調達する資材について、購入先の納入仕様書の記載内容が国土交通大臣認定を受けた仕様と同一でないことを確認できるプロセスがなかったため、異なった仕様であったことを検出できませんでした。
- ・購入先から調達する資材について、防火性能については定期的な社内検査を実施していますが、材料を構成する成分分析については技術的把握が極めて困難であることから自社分析を行わず、検出できませんでした。

4. 再発防止策

- ・弊社が購入先から調達する資材については、今後、購入先の納入仕様書の記載内容が国土交通大臣認定を受けた仕様と同一であることを確認するプロセスを社内基準として設定します。
- ・認定を受けた製品の防火性能については、大臣認定書との適合性を客観的に評価するために、第三者機関による試験を実施し、認定に関する資材の仕様が維持されていることを確認する社内基準を徹底します。
- ・大臣認定商品に係わる部門の担当者・責任者を明確にし、認定を受けた仕様および性能確保のために管理すべき内容について、購入先への確認を徹底します。

◆本件のお問い合わせ先

旭コンステック株式会社 企画開発事業部 技術開発推進室

住所：愛知県あま市乙之子八反田 12

本件専用メール： belle-nintei@asachunet.co.jp